

ШУ

A2.2

Входы


ХТ3.3

Термостат угрозы замерзания.	Общий.	Пожарная сигнализация.	Общий.	Авария фильтра.	Общий.	Авария вентилятора.	Общий.	ДУ	Общий.	Обмерзание рекуператора.	Общий.	Датчик давления хладагона.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41


9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 19

Пожарная сигнализация.



1.10G 15
1.10G 17



Термостат защиты от замерзания
МКШ-2 x 0,75



Контроль загрязнения фильтра.
МКШ-2 x 0,75



Контроль обмерзания рекуператора.
МКШ-2 x 0,75

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

				ETH-1x10.B-Optimus 911 RR2-ДУ/С						Лист
Лист	N докум.	Подпись	Дата							4