

Э-65Э-10.00.ЭЭ

ШУ

A2.2

Входы

ХТ3.3

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|---|
| Общий. | Датчик работы насоса | Общий. | Датчик температуры воздуха в канале. (1) | Общий. | Датчик температуры обратной воды. (2) | Общий. | Датчик температуры наружного воздуха. (4) |
| 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 52 | 53 |

18

18

19

20

21

22

23

24

t°C

t°C

t°C

Датчик температуры воздуха в канале
ТС-Б-Р1000-Вх2-Ц(-50+100)-200/6-Фв.50-Л

Датчик температуры обратной воды
ТС-Б-Р1000-Вх2-Цв(-50+120)-40/6-Б-1000

Датчик температуры наружного воздуха
ТС-Б-Р1000-Вх2-Ц(-50+80)-40/6-И

3 x (МКЭШ-2 x 0,75)

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Погр. и дата | Взам. инв. N |
| | | |

| | | | |
|------|----------|---------|-------|
| | | | 11.13 |
| Лист | N докум. | Подпись | Дата |

ГФШЭ 33.00.01-359-Э
ETH-1x10.В-Optimus 911 RR-ДУ/С

Лист
4